



директор Жаркова Г.Р.

*План исполнения предписания по Госпожнадзору*

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
<i>Здание основной школы</i>			
1	Заменить люки выходов на чердак из лестничных клеток на противопожарные второго типа.	До 01.04.2019г. Исполнено	Леонов М.А. Декабрь 2018г.
2	Заменить дверь архива (III этаж) на противопожарную.	До 01.04.2019г.	Леонов М.А. Исполнено
3	Заменить дверь помещения хранения оргтехники (II этаж) на противопожарную.	До 01.04.2019г.	Леонов М.А. Исполнено

4	Оборудовать двери лестничной клетки (I, II, III этажей) правого крыла здания приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах.	До 01.04.2020г.	Леонов М.А.
5	Установить двери (I, II, III этажей) левого крыла здания с приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах, отделяющие лестничную клетку от поэтажных коридоров.	До 01.04.2020г. Исполнено Акт №60-20-2 От 14.12.2020г.	Леонов М.А.
6	Увеличить ширину эвакуационного выхода из лестничной клетки правого крыла здания, ведущего непосредственно наружу (не менее 1,2 м.)	До 01.04.2019г. Проведены пожарные риски	Леонов М.А.
7	Увеличить ширину эвакуационного выхода из столовой, в помещении раздаточной (не менее 0,8 м.)	До 01.04.2019г. Проведены пожарные риски	Леонов М.А.
8	Увеличить ширину эвакуационного выхода из помещения раздаточной, в коридор, ведущий непосредственно наружу (не менее 0,8 м.)	До 01.04.2019г. Проведены пожарные риски	Леонов М.А.

9	Увеличить ширину эвакуационного выхода в коридоре, ведущем из столовой непосредственно наружу между помещениями (не менее 0,8 м.)	До 01.04.2019г Проведены пожарные риски.	Леонов М.А.
10	Внести изменения в декларацию пожарной безопасности с уточнениями в части изменения наименования юридического лица, директора, нормативных документов по пожарной безопасности.	До 01.04.2019г. Исполнено	Леонов М.А.
11	Ответственному за пожарную безопасность, работникам осуществляющим охрану организации пройти обучение мерам пожарной безопасности.	До 01.04.2019г Исполнено.	Леонов М.А.
12	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердака в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	До 01.04.2019г.Исполнено 16.12.18.2018г. Протокол№15/18	Леонов М.А.
13	Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также зоны в соответствии с ФЗ для производственных и складских	До 01.04.2019г. Категория пожарной	Леонов М.А.

	помещений.	Опасности Ф4,1 (ст.32.2.1 в №123-ФЗ)	
<b>Здание начальной школы</b>			
14	Заменить дверь на чердак из лестничной клетки на противопожарную второго типа.	Исполнено 12.12.18г.	Леонов М.А.
15	Заменить дверь выхода в подвал из лестничной клетки на противопожарную второго типа.	Исполнено 15.01.19.г.	Леонов М.А.
16	Оборудовать двери (I, II этажах) приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах отделяющие лестничную клетку от пожарных коридоров.	Исполнено 30.04.2021г.	Леонов М.А.
17	Провести испытание наружной пожарной лестницы (не реже 1 раза в 5 лет).	Протокол № 17/19 От 13.08.2019г.	Леонов М.А.
18	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердака в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта	Исполнено 29.10.18	Леонов М.А.

	(протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	Договор №10/18	
<b>Спортивный зал</b>			
19	Заменить дверь на чердак из лестничной клетки на противопожарную второго типа.	До 01.04.2019г. Исполнено 15.01.2019г.	Леонов М.А.
20	Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердака в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	До 01.04.2019г. Исполнено 29.01.18г. Протокол №11/18	Леонов М.А.

Исп. заместитель директора

по АХЧ Леонов.М.А.

тел.3-27-46.